

Akce: Přístavba MŠ Jinačovice
Profese: D 1.4.e Vzduchotechnika
Příloha č. 1 TZ_Tabulka místností
Stupeň projektu: DSP
Vypracoval: Ing.Petr Kromus
Datum: 2016.04.15

Popis místnosti	Číslo místnosti	Plocha místnosti m2	Množství vzduchu přívod m3/hod	Množství vzduchu odvod m3/hod	Poznámka
Zařízení 1 - větrání třídy umývárny a WC dětí a výdeje stravy					
Umývárna a WC dětí	1.05	13,35	500	500	
Třída MŠ	1.06	83,05	600	500	Počet žáků 20,počet učitelek 2
Výdej stravy	1.08	12,53	650	0	
Celkem zařízení č.1			1 750	1 000	
Zařízení č.2-Odsávání od digestoře	1.08		0	750	Digestoř umístěna ve výdeji stravy
Zařízení č.3-větrání WC - kuchařky	1.13	1,35	0	50	Nezahrnuto do celk.vzduch.bilance
Zařízení č.4-větrání ua WC - učitelky	1.15	1,35	0	50	Nezahrnuto do celk.vzduch.bilance
Zařízení č.5-větrání WC - obecní úřad	bez označení	3 x1,4	0	150	Nezahrnuto do celk.vzduch.bilance
Celkem			1 750	1 750	