



LEGENDA SVĚTELDEL

- A — zdňkové svítilno s ledňnou mlhkovou, 119W, IP20
 - B — svítilno vybaveno nouzovým modulem
 - C — zdňkové svítilno s bílou mlhkovou, 2x35W, K, IP20
 - D — zdňkové svítilno s bílou mlhkovou, 2x19W, IP20
 - E — zdňkové svítilno celoplošové, 2x35W, K, IP66
 - F — zdňkové svítilno 1x13W, IP40
 - G — zdňkové svítilno 2x13W, IP40
 - H — zdňkové svítilno kuchyňské s vypínčem
 - N — svítilno nouzové BW, dočasné, 3h, IP65
- nápojeno na příjmu fází světelného obvodu !

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	VNĚŠNÍ VLIVY	OSVĚTLENOST	POZN.
1.01	VSTUPNÍ HALA	29,81	ABS	100	
1.02	CHODBA	21,28	ABS	100	
1.03	DEN. MÍSTN.-UCHŤELKY	8,94	ABS	200	
1.04	SÁTKNA DEŤI	13,73	ABS	200	
1.05	UMÝVÁRNA A WC DEŤI	13,35	CSN 33 2000-2-701	200	oproti jmu
1.06	TRÍDAŤS I	83,05	ABS	300	Indukční
1.07a	SKLAD POMOCŤEK	1,85	ABS	100	
1.07b	SKLAD HRÁČEK	1,85	ABS	100	
1.07c	SKLAD LEHÁTEK	3,07	ABS	100	
1.08	VÝDEJ STRAVY	12,53	ABS	200	
1.09	CHODBA	3,54	ABS	100	
1.10	SKLAD VÁRNICE	1,80	ABS	100	
1.11	UKLIDOVÁ KOKONÁ	3,00	ABS	200	
1.12	SÁTKNA KUCHÁŘKY	1,35	ABS	200	
1.13	WC - KUCHÁŘKY	3,00	ABS	100	
1.14	PŘEDSÍŤ WC - UČ.	3,00	ABS	100	
1.15	WC - UČITELKY	1,35	ABS	200	
1.16	SKLAD PRAČLA	2,00	ABS	100	
1.17	PRAČELNA	1,56	ABS	200	
1.18	UČEBŤNÍ POMOCŤEKY	3,88	ABS	100	
1.19	SKLAD HRÁČEK	8,00	ABS	100	stř. kce
1.20	SKLAD - ZÁHR. NÁŘÁDI	8,00	ABS	100	stř. kce

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- jednopólový vypínač, roz. 01–bly
- sériový přepínač, roz. 05–bly
- sériový přepínač rozetí 06 – bly
- tlačkový ovladač, s orientační signalizací–bly
- tlačko se signalizací chodu + DT3
- jednopólový spínač rozetí 01, venkovní
- jednoosobň zřasuva 16A/230V–bid
- dvojosobň zřasuva 16A/230V–bid
- Zřasuva 16A/230V s přep. ochrannou – např. šervend
- pětistrannéek–zřasuvka 16A/230V, 1x3 přepř. ochrannou, 1x2z. pro dat. zřasuvku–černý
- nízký územňovací sběrnice
- ventilátor – dodávka VZT
- termostát 230V, ve studni – dodávka ÚT
- trojpolový vypínač nádstáňný 400V/25A

Nová elektronizace bude provedena celoplošověni kabely typu CRKY, uloženy pod omítkou a v podhledech
 Vypínače budou vyměňeny ve výš 1,2 m nad podlahou, no soc. zařazených dšř 0,8m
 Zřasuvky v technických místnostech budou ve výš 1,2m, jmk 0,3m nad podlahou,
 die popis výtřesech, nebo jak určí investor die řešeni interieru
 Zřasuvky ve třídě opatřeny ochrannou clonkou

Kohoutek na zářivku
 zahrádky

VEŠKÍ VLIVY VE VŠECH MÍSTNOSTECH DLE ČSN 33 2000-5-51, ed.3 NORMATIVNÍ ABS
 NEBO DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.2 (UMYVÁRNĚ, SPRCHO)

ELEKTRICKÉ NAPÁKENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/7N-C-S
 1+N+PE, AC 50Hz, 230V/7N-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: die ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 normidni – zřidleni izolaci žijich částí, přeřazkovni a kryty
 – automatickým odpojením v případě poruchy
 doplněni – doplňkovým pasivním reťivých částí
 – doplňkovým chrániči s vybavením proudem 30mA

VÝKONČÍ PROJEKČŤNÍK:	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD
PROJEKČŤNÍK:	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD
OPRÁVNĚNÝ:	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD
PROJEKČŤNÍK:	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD
OPRÁVNĚNÝ:	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD